

入札の為の関係図書閲覧に対する質問・回答書

令和8年8月6日

入札件名	令和7年度(繰) 角田市立角田小学校外1校照明LED化更新業務委託	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1.	特記仕様書にて有害物質の取扱が適用となっています。照明器具の安定器のPCB含有が想定されますが対象になりそうな照明器具はあるでしょうか。(昭和47年以前に国内製造) (以下余白)	1. 対象の照明器具はありません。 (以下余白)
回 答 者 産業建設部都市計画課長		