

第 4 号様式

入札の為の関係図書閲覧に対する質問・回答書

令和 8 年 8 月 6 日

|                                 |                                                                                                             |                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 入札件名                            | 令和 7 年度(繰) 角田市立桜小学校外 1 校照明 LED 化更新業務委託                                                                      |                                        |
| 番号                              | 質 問 事 項                                                                                                     | 回 答 事 項                                |
| 1.                              | <p>特記仕様書にて有害物質の取扱が適用となっています。照明器具の安定器の PCB 含有が想定されますが対象になりそうな照明器具はあるでしょうか。(昭和 47 年以前に国内製造)</p> <p>(以下余白)</p> | <p>1. 対象の照明器具はありません。</p> <p>(以下余白)</p> |
| <p>回 答 者</p> <p>産業建設部都市計画課長</p> |                                                                                                             |                                        |