



ブロック塀等を所有している方は、以下の項目を自己点検してみましょう。1～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や、不明なところがあれば、専門家かチラシ掲載の各団体に相談してみましょう。

ブロック塀の場合

- 1. 高さは地盤から 2.2 m 以下か
- 2. 塀の厚さは 10 cm 以上か(高さが 2 m を超える場合は 15 cm 以上)
- 3. 長さ 3.4 m 以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁があるか。(高さが 1.2 m を超える場合)
- 4. 基礎があるか
- 5. 塀に傾きやぐらつき、ひび割れはないか。

組積造(れんが造、石造り、鉄筋なしのブロック)の場合

- 1. 高さは地盤から 1.2 m 以下か
- 2. 塀の厚さは十分か
- 3. 長さ 4.0 m 以下ごとに、厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁があるか。
- 4. 基礎があるか
- 5. 塀に傾きやぐらつき、ひび割れはないか。

お問い合わせ先

角田市役所 建築住宅課 建築住宅係
電話：0224-63-0138（直通）

